



Πυροσβεστικό Σώμα
ΠΕ.ΠΥ. Διοίκηση Ιονίων Νήσων

Δένδιας Λεωνίδα
Πυραγός
Αξιωματικός Πυροσβεστικού Σώματος

ΘΕΜΑΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

**ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Υ.Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ**

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

(για έγκριση μελέτης)

- ▣ Μελέτη (ενεργητικής) πυροπροστασίας (εις διπλούν)
- ▣ Κατόψεις όλων των χώρων επιχείρησης – εγκατάστασης (εις διπλούν)
- ▣ Τεχνικές περιγραφές μονίμων συστημάτων (εις διπλούν)
- ▣ Αντίγραφο μελέτης παθητικής πυροπροστασίας και Άδεια Οικοδομής (αν απαιτείται)
- ▣ Τοπογραφικό διάγραμμα (αν απαιτείται εις διπλούν)
- ▣ Έγγραφο παλαιότητας κτιρίου
- ▣ Καταστατικό εταιρίας ή έγγραφο ορισμού υπευθύνου εγκατάστασης
- ▣ Μισθωτήριο Συμβόλαιο
- ▣ Εξουσιοδότηση

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (για χορήγηση πιστοποιητικού)

- ▣ Υ.Δ. ιδιοκτήτη/ εκμεταλλευτή επιχείρησης
- ▣ Υ.Δ. επιβλέποντα Μηχανικού
- ▣ Υ.Δ. εταιρίας πυροσβεστήρων για την αναγόμωση
- ▣ Παράβολο 10 Ευρώ από Εθνική Τράπεζα για βιβλίο μονίμων συστημάτων στον Αρ.Λογ.: **040/546132-47**
- ▣ Καταστατικό εταιρίας ή έγγραφο ορισμού υπευθύνου εγκατάστασης
- ▣ Μισθωτήριο Συμβόλαιο
- ▣ Εξουσιοδότηση
- ▣ Τεχνικές περιγραφές μονίμων συστημάτων εις διπλούν (αν απαιτείται)

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΨΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ

(Αίτηση για έκδοση Οικοδομικής
Άδειας πριν την
17-2-1989)

ΝΕΑ (Π.Δ. 71/1988)

(Αίτηση για έκδοση Οικοδομικής
Άδειας μετά την 17-2-1989)

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ

**(Αίτηση για έκδοση Οικοδομικής
Άδειας πριν την 17-2-1989)**

**(πλην Ξενοδοχείων που η εφαρμογή
ορίστηκε την 17-3-1988)**

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ

ΧΡΗΣΗ Η΄ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ	ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ	Πυρ/κή Διάταξη 2/1979 (καταργήθηκε) & Π.Δ. 71/1988 (Άρ.16-22) & Ν.3498/24-10-2006 & Ν.3766/2009	Ν.3498/24-10-2006 & Ν.3766/2009 (καταργήθηκαν) Για συγκεκριμένη χρονική ισχύ υπήρχε η δυνατότητα τακτοποίησης χώρων και εξέτασής τους ως υφιστάμενα
ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ	Πυρ/κή Διάταξη 3/2015 (παρέχεται η δυνατότητα αποκλίσεων)	
ΚΤΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	Πυροσβεστική Διάταξη 8γ/2007 (παρέχεται η δυνατότητα αποκλίσεων)	-
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ	Πυρ/κή Διάταξη 16/2015	-
ΓΡΑΦΕΙΑ	7600/700/1960 Εγκύκλιος Διαταγή Α.Π.Σ.	-

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ

ΧΡΗΣΗ Η΄ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ	ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ	7600/700/1960 Εγκύκλιος Διαταγή Α.Π.Σ.	-
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ	Πυρ/κή Διάταξη 10/2002	-
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ και ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΥΤΩΝ	Κ.Υ.Α. Φ.15/1589/2006 & Ν.3325/2005 & Ν.3982/2011	-
	Κ.Υ.Α. Δ7/Φ1/4817/90	Μεταλλεία - Λατομεία
	Κ.Υ.Α. 7376/1991	Αποθήκες Λιπαντικών
	Κ.Υ.Α. 3329/1989 & Κ.Υ.Α.Φ15/1589/2006	Εκρηκτικά
	Υ.Α. 1045/929/1988	Πεπιεσμένα Αέρια
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ – ΕΜΠΕΡΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	Κ.Υ.Α.16085/2009	

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ

ΧΡΗΣΗ Η΄ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ	ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΠΟΘΗΚΕΣ	Πυροσβεστική Διάταξη 6/1996	-
ΚΤΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	7600/700/1960 Εγκύκλιος Διαταγή Α.Π.Σ.	Γηροκομεία
ΚΤΙΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ	7600/700/1960 Εγκύκλιος Διαταγή Α.Π.Σ.	-
ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ	7600/700/1960 Εγκύκλιος Διαταγή Α.Π.Σ.	-
ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	Π.Δ.1224/1981 & Ν.2801/2000 & Π.Δ.118/2006	Εντός Σχεδίου
	Π.Δ.465/1970 & Ν.2801/2000 & Π.Δ.118/2006	Εκτός Σχεδίου
ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	Π.Δ.455/1979, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει	-
ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΟΤΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ	7600/700/1960 Εγκύκλιος Διαταγή Α.Π.Σ.	-
ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΑ	Κ.Υ.Α.16085/2009	-

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ

ΧΡΗΣΗ Η΄ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ	ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΥΠΟΣΤΕΓΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ	Κ.Υ.Α. Φ.15/1589/2006 & ΝΦΡΑ 409	-
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	Π.Δ.922/1977	-
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ	Κ.Υ.Α. Δ3/14858/1993	Υγραέρια
	Κ.Υ.Α. 33458/1990	Διωλιστήρια
	Κ.Υ.Α. Π-7086/1998	Εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών
	Κ.Υ.Α. από 28-6-1991 (ΦΕΚ 578/8/29-7-1991)	Λειτουργ. ανάγκες επιχειρ. & εταιρείες μη εμπορίας πετρελαιοειδών
	Κ.Υ.Α. Δ3/26080/1996	Καύσιμα αεροδρομίου

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ

ΧΡΗΣΗ Η΄ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ	ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΤΕΛΩΝΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ	Πυρ/κή Διάταξη 6/1996	Αποθήκες
	Πυρ/κή Διάταξη 8γ/2007	Εκθέσεις Αυτοκινήτων
ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ	7600/700/1960 Εγκύκλιος Διαταγή Α.Π.Σ.	-
INTERNET CAFE	Πυρ/κή Διάταξη 3/2015	-
ΤΡΑΠΕΖΕΣ	7600/700/1960 Εγκύκλιος Διαταγή Α.Π.Σ.	Για επιφάνεια < 70 τ.μ.
	Πυρ/κή Διάταξη 3/2015	Για επιφάνεια > 70 τ.μ.
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΟΠΑΠ	Πυρ/κή Διάταξη 8γ/2007	-
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ	7600/700/1960 Εγκύκλιος Διαταγή Α.Π.Σ.	-
ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ	Π.Δ.595/1984 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.269/1998 & Π.Δ. 282/1999	-

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ

ΧΡΗΣΗ Η΄ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ	ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	Κ.Υ.Α. Δ3/14858/1993	-
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ(ΕΚΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ)	Κ.Υ.Α. 31856/2003	-
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ	Δ3/Α/5286/1997 & Δ3/Α/14413/1998	50 mbar < P < 16 bar
	Δ3/11346/2003 & Δ3/Α/22560/2005	P < 1 bar
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ (ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΕΣ Τ.Υ., ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ, ΚΟΜΒΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ, ΚΛΠ)	7600/700/1960 Εγκύκλιος Διαταγή Α.Π.Σ. & Πυρ/κή Διάταξη	-

ΝΕΑ (Π.Δ.71/1988)

**(Αίτηση για έκδοση Οικοδομικής
Άδειας μετά την 17-2-1989)**

**(πλην Ξενοδοχείων που η εφαρμογή
ορίστηκε την 17-3-1988)**

**και θα συνοδεύονται πάντα από
μελέτη – κάτοψη και
ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ πυροπροστασίας.**

ΝΕΑ (Π.Δ. 71/1988)

	ΧΡΗΣΗ Η΄ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ Π.Δ. 71/1988	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 71/1988	-	ΑΡΘΡΟ 1	Ορισμοί – Ταξινόμηση Κτιρίων
	-	ΑΡΘΡΟ 2	Οδεύσεις Διαφυγής
	-	ΑΡΘΡΟ 3	Δομική Πυροπροστασία
	-	ΑΡΘΡΟ 4	Ενεργητική Πυροπροστασία (των Γενικών Διατάξεων)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ.71/1988	ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ	ΑΡΘΡΟ 5	-
	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ	ΑΡΘΡΟ 6	-
	ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ	ΑΡΘΡΟ 7	-
	ΓΡΑΦΕΙΑ	ΑΡΘΡΟ 8	-
	ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ	ΑΡΘΡΟ 9	-

ΝΕΑ (Π.Δ. 71/1988)

	ΧΡΗΣΗ Η΄ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ Π.Δ. 71/1988	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ.71/1988	ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ	ΑΡΘΡΟ 10	-
	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ – ΑΠΟΘΗΚΕΣ	ΑΡΘΡΟ 11	-
	ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΦΥΛΑΚΕΣ	ΑΡΘΡΟ 12	-
	ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	ΑΡΘΡΟ 13	-

ΝΕΑ (Π.Δ. 71/1988)

	ΧΡΗΣΗ Η΄ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ Π.Δ. 71/1988	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α	ΑΡΘΡΟ 14	Δείκτες Πυραντίστασης Δομικών Στοιχείων
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ.71/1988	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β	ΑΡΘΡΟ 14	Κατάταξη Εσωτερικών Τελειωμάτων
	-	ΑΡΘΡΟ 15	Εφαρμογή - Επιβολή Μελέτης - Έλεγχος - Κυρώσεις

ΝΕΑ (Π.Δ. 71/1988)

	ΧΡΗΣΗ Η΄ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ Π.Δ. 71/1988	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡ/ΣΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ	Άρθρο 16	
		Άρθρο 17	Γενικές Διατάξεις
		Άρθρο 18	Υποχρεωτικές Διατάξεις
		Άρθρο 19	Αξιολόγηση Πυρασφάλειας
		Άρθρο 20	Εφαρμογή - Επιβολή Μελέτης - Πιστοποιητικό - Κυρώσεις
		Άρθρο 21	Εφαρμογή
		Άρθρο 22	Εφαρμογή – Πιστοποιητικό

ΝΕΑ (Π.Δ. 71/1988)

	ΧΡΗΣΗ Η΄ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ Π.Δ. 71/1988	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄	-	Άρθρο 23	Καταργούμενες Διατάξεις
ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.Δ. 71/1988	-	Άρθρο 24	Έναρξη Εφαρμογής

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

▣ Παθητική (Δομική) Πυροπροστασία

- ▣ Οι μελέτες παθητικής πυροπροστασίας συντάσσονται με ευθύνη του μηχανικού χωρίς να θεωρούνται από την Υπηρεσία Δόμησης
- ▣ Με τον όρο **παθητική πυροπροστασία**, εννοούμε το σύνολο των μέτρων εκείνων που έχουν εγκατασταθεί με την κατασκευή του κτιρίου και εξασφαλίζουν την:
 - έγκαιρη και ασφαλή διαφυγή του κοινού από το κτίριο – αποφυγή κατάρρευσης σε περίπτωση συμβάντος και
 - την αποφυγή μετάδοσης της πυρκαγιάς σε άλλους χώρους ή άλλα κτίρια και περιλαμβάνει:
 - Σχεδιασμό – κατασκευή του κτιρίου
 - Οδεύσεις διαφυγής – Έξοδοι κινδύνου
 - Περιορισμό διάδοσης πυρκαγιάς
 - Άλλες απαιτήσεις

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (I)

Σχεδιασμός

Οδεύσεις Διαφυγής – Έξοδοι Κινδύνου

- Μήκη οδεύσεων διαφυγής
- Πληθυσμιακή παροχή οδεύσεων και εξόδων
- Τελικές εξοδοί, ασφαλείς και επαρκείς χώροι υποδοχής



ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (II)

Σχεδιασμός

Περιορισμός διάδοσης πυρκαγιάς

- ▣ Χαρακτηρισμός επικίνδυνων χώρων
- ▣ Πυροδιαμερίσματα, πυροφραγμοί, κατακόρυφα ανοίγματα, πόρτες πυρασφαλείας

Φέρουσα κατασκευή

- ▣ Στατική θωράκιση σε κολώνες και δοκούς, για αντοχή στην φωτιά



ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (III)

Φωτισμός – σήμανση οδεύσεων διαφυγής



ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΕΤΡΩΝ και ΜΕΣΩΝ (ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ) ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

- ▣ **Φωτισμός Ασφαλείας** Οδεύσεων Διαφυγής και Εξόδων Κινδύνου
(Π.Δ. 105/1995 (ΦΕΚ Α'67) και EN 1838, EN 60598-1, EN 60598-2-22)
- ▣ **Φορητοί Πυροσβεστήρες**
(EN 3 Μέρη 3, 6 & 7) Κ.Υ.Α. 618/20-1-2005 (ΦΕΚ Α'52)
- ▣ **Τροχήλατοι Πυροσβεστήρες**
(EN 1866)
- ▣ **Αυτόματο Σύστημα Πυρανίχνευσης**
(Παράρτημα Α' της 3/1981 Πυροσβεστικής Διάταξης, EN 54)
- ▣ **Αυτόματο Σύστημα Καταιονισμού Ύδατος**
(Παράρτημα Γ' της 3/1981 Πυροσβεστικής Διάταξης, EN 12845:2003, ΕΛ.Ο.Τ. 664, Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2451/1986)
NFPA 13/2002 "Standard for Installation of Sprinkler Systems"
NFPA 13A "Inspection, Testing and Maintenance of Sprinkler Sprinkler Systems" - 1991

▣ **Μόνιμο Πυροσβεστικό Υδροδοτικό Δίκτυο**

(Παράρτημα Β΄ της 3/1981 Πυροσβεστικής Διάταξης, ΕΛ.Ο.Τ. 664, Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2451/1986, NFPA 14/2003 “Standard for the Installation of Standpipe and Hose Systems”)

▣ **Συστήματα τοπικής εφαρμογής**

(καυτές επιφάνειες, μαγειρεία κ.α.)

▣ **Συστήματα Ολικής Κατάκλισης**

(CEA 614, FM-200, Argonite, Inergen-541, FE-13, FE-25, CO₂) σύμφωνα με τον NFPA 2001/2004. “Standard on Clean Agent Fire Extinguishing Systems”.

▣ **Συστήματα Ολικής Κατάκλισης με CO₂**

σύμφωνα με τον NFPA 12/2005 “Standard on Carbon Dioxide Extinguishing Systems”.

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ

... μέχρι το 1998



Διευκρινιστική Διαταγή
39112 Φ.701.2 / 12-10-1998
του Π.Δ.71/1988

Από το 1998 μέχρι
και σήμερα



ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ

- Εκδίδονται κατόπιν ερωτημάτων ιδιωτών μηχανικών – Αξιωματικών Π.Σ. λόγω:
 - Εξέλιξης του τρόπου κατασκευής των κτιρίων.
 - Ύπαρξης **μεικτών χρήσεων** σε ένα κτίριο.
- Έκδοση Νόμων – Κ.Υ.Α. – Υ.Α. → **Τροποποίηση Π.Δ.**

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ

- Δεν έχουν νομοθετική ισχύ.
- Δεν υποκαθιστούν – τροποποιούν τα άρθρα του Π.Δ.
- Αποτελούν απόψεις της Υπηρεσίας → Συμβουλευτικού χαρακτήρα προς τα όργανα της Υπηρεσίας μας.

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

- 13/2013 Π.Δ. → Απλοποίηση Διαδικασίας Χορήγησης Πιστοποιητικών (Ενεργητικής) Πυροπροστασίας άνευ αυτοψίας σε επιχειρήσεις – εγκαταστάσεις.
- 12/2012 Π.Δ. → Καθιέρωση Βιβλίου Ελέγχου & Συντήρησης καλής λειτουργίας των Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας των επιχειρήσεων – εγκαταστάσεων.
- 14/2014 Π.Δ. → Οργάνωση, εκπαίδευση και ενημέρωση προσωπικού των επιχειρήσεων – εγκαταστάσεων σε θέματα πυροπροστασίας.
- 15/2014 Π.Δ. → Τεχνικές Προδιαγραφές μελέτης, σχεδίασης και εγκατάστασης των φορητών, μόνιμων και λοιπών προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας.

Πυρ/κή Διάταξη 12/2012

- ▣ Καθιέρωση Βιβλίου Ελέγχου & Συντήρησης καλής λειτουργίας των Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας των επιχειρήσεων – εγκαταστάσεων.

Βιβλίο Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας

- Υποχρεωτική τήρηση του βιβλίου
- Ευθύνη ιδιοκτήτη επιχείρησης για την τακτή και επαρκή συντήρηση και την εγκατάσταση των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας
- Ευθύνη μηχανικού για την καλή λειτουργία των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας
- Κυρώσεις μη συμμόρφωσης : ανάκληση πιστοποιητικού και άσκηση ποινικής δίωξης σύμφωνα με τον 433 Π.Κ.

Πυρ/κή Διάταξη 14/2014

- ▣ Οργάνωση – Εκπαίδευση – Ενημέρωση προσωπικού των επιχειρήσεων – εγκαταστάσεων επί θεμάτων πυροπροστασίας

Ομάδες Πυροπροστασίας

- Επιβάλλεται η συγκρότηση Ομάδας Πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις – εγκαταστάσεις στις οποίες προβλέπεται η εγκατάσταση:
 - Μόνιμου Υδροδοτικού Πυροσβεστικού Δικτύου
 - Αυτόματου Συστήματος Πυρόσβεσης
(καταιονισμού ύδατος με περισσότερες από 6 κεφαλές)
- Απαίτηση συμπληρωματικής τεχνικής περιγραφής σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρούσας στις επιχειρήσεις που διαθέτουν τα ανωτέρω συστήματα, το αργότερο μέχρι τη χορήγηση ή την ανανέωση του πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας.

Ομάδες Πυροπροστασίας

- Πραγματοποίηση εκπαίδευσης – ενημέρωσης από την Πυροσβεστική Αρχή κατόπιν αιτήματος του υπευθύνου της επιχείρησης.
- Συγκρότηση σε επιχειρήσεις με απασχολούμενο προσωπικό άνω των τεσσάρων ατόμων.
- Κυρώσεις μη συμμόρφωσης : ανάκληση πιστοποιητικού και άσκηση ποινικής δίωξης σύμφωνα με τον 433 Π.Κ.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ (ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ)
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ –
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΗ

**Πιστοποιητικό
Ενεργητικής
Πυροπροστασίας (άνευ
αυτοψίας Πυρ/κή Δ/ξη
13/2013)**

**433 Π.Κ. Πταισματική
Παράβαση**
Σε ενδεχόμενη επανάληψη
της Παράβασης βεβαιώνεται
Πλημεληματική Παράβαση
με το άρ. **288 Π.Κ.**

**Ανάκληση
Πιστοποιητικού και
γνωστοποίηση στην
Αδειοδοτούσα Αρχή**
-
**Έγγραφο στην
Εισαγγελία με αντίγραφο
των Υπεύθυνων
Δηλώσεων Ιδιοκτήτη και
Μηχανικού περί ψευδούς
Υπεύθυνης Δήλωσης**
-
**Κοινοποίηση στην
αρμόδια Αρχή χορήγησης
άδειας ασκήσεως
επαγγέλματος της
ψευδούς Υ.Δ. του
Μηχανικού**

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ (ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ)
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ &
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΗ

<p>Πιστοποιητικό Ενεργητικής Πυροπροστασίας (κατόπιν αυτοψίας π.χ. Πρατήρια Υγρών ή Αερίων Καυσίμων)</p>	<p>433 Π.Κ. Παισματική Παράβαση Σε ενδεχόμενη επανάληψη της Παράβασης βεβαιώνεται Πλημεληματική Παράβαση με το άρ. 288 Π.Κ.</p>
<p>Βιβλίο ελέγχου συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας Πυρ/κή Δ/ξη 12/2012</p>	<p>433 Π.Κ. Παισματική Παράβαση Σε ενδεχόμενη επανάληψη της Παράβασης βεβαιώνεται Πλημεληματική Παράβαση με το άρ. 288 Π.Κ.</p>

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ – ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ

στη συνεργασία του Γραφείου Πυρασφαλείας με
Μηχανολόγους – Μηχανικούς και ιδιώτες
επαγγελματίες

- Κατάθεση Φακέλων άνευ εξουσιοδότησης.
- Κατάθεση Φακέλων άνευ αποδεικτικών επωνυμίας.
- Αναζήτηση Φακέλων για χορήγηση Αντιγράφων άνευ εξουσιοδότησης.

- Ελλιπής υποβολή Μελετών – Κατόψεων Ενεργητικής Πυροπροστασίας προς έγκριση:
- Αλλαγή χρήσης στα ΝΕΑ κτίρια χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση της Υπηρεσίας Δόμησης όταν απαιτείται.
- Έλλειψη Μελετών – Κατόψεων ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ στα ΝΕΑ κτίρια.

- Περισσότερα ή λιγότερα μέτρα – μέσα Πυροπροστασίας σε σχέση με όσα ορίζει η εκάστοτε κείμενη Νομοθεσία.
- Μη απεικόνιση και αναφορά επικίνδυνων χώρων.
- Λανθασμένος υπολογισμός Θεωρητικού πληθυσμού.

- Απουσία Υπομνήματος στις κατόψεις.
- Απουσία Οικοδομικής Άδειας.
- Λανθασμένες Υπεύθυνες Δηλώσεις Μηχανικών – Εκμεταλλευτών κατά τη διαδικασία χορήγησης Πιστοποιητικού ή μη θεωρημένες όπου απαιτείται.

- Άγνοια από μέρους ιδιωτών – Μηχανικών της προβλεπόμενης εκ της Νομοθεσίας χρονικής προθεσμίας για έγκριση Μελετών Πυροπροστασίας – χορήγησης Πιστοποιητικού από τα Γραφεία Πυρασφαλείας των Π.Υ. με συνέπεια να απαιτούν άμεση διεκπεραίωση.

- Απροθυμία, προφανώς και λόγω της οικονομικής δυσχέρειας της εποχής μας για αντικατάσταση του παλιού Συστήματος Τοπικής Εφαρμογής από το νέο Σύστημα Τοπικής Εφαρμογής τύπου F που αφορά στις καυτές επιφάνειες παρασκευαστηρίων.
- Προσέλευση Μηχανικών – ιδιωτών στο Γραφείο Πυρασφαλείας σε ώρες μη προβλεπόμενες για το κοινό.



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ