



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

e-ΕΦΚΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

(Π.Υ.Σ.Υ.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΡΟΣ :

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ταχ. Δ/ση: Μετσόβου 5

ΤΚ 45221 - ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Πληροφορίες: Δημήτριος Μαλάμης

Τηλ.: 2651034984

E-mail: tm.synt.pysy.hpeirou@efka.gov.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου παροχής εργασιών

“ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ, ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΕΛΟΤ & ΚΕΝΕ), ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ Υ.Δ.Ε., ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΥΣΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΟΥ e-ΕΦΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)”.

Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, έπειτα από έρευνα αγοράς σύμφωνα με τα άρθρα 118 και 120 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ: Δέκα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια εξήντα δύο Ευρώ και πενήντα έξι λεπτά (14.562,56 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Περιεχόμενα

1.	ΓΕΝΙΚΑ.....
2.	ΣΚΟΠΟΣ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.....
3.	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ.....
4.	ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ....
5.	ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.....
6.	ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.....
7.	ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.....
8.	ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ.....
9.	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ.....
10.	ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ.....
11.	ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ.....
12.	ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.....
13.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.....
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.....
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΤΗΡΙΩΝ – ΑΚΙΝΗΤΩΝ (28 ΣΕΛΙΔΕΣ).....



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

e-ΕΦΚΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

**ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
(Π.Υ.Σ.Υ.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ**

ΠΡΟΣ : Κάθε οικονομικό

φορέα

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ταχ. Δ/ση: Μετσόβου 5

ΤΚ 45221 - ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Πληροφορίες: Δημήτριος Μαλάμης

Τηλ.: 2651034984

E-mail: tm.synt.pysy.hpeirou@efka.gov.gr

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ, ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΕΛΟΤ & ΚΕΝΕ), ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ Υ.Δ.Ε., ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΥΣΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΟΥ e-ΕΦΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ).

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή - προδιαγραφές αναφέρεται στον έλεγχο, επανέλεγχο και πιστοποίηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (πίνακες χαμηλής τάσης) και την έκδοση επικαιροποιημένων Υπευθύνων Δηλώσεων Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.), έκθεση παράδοσης και πρωτόκολλα ελέγχου προς αντικατάσταση των κατατεθειμένων στην επιχείρηση διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για ιδιόκτητα ακίνητα, κτήρια ή τμήματα κτηρίων του e-ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Φ7.5/1816/88/27.02.2004 του Υπουργού Ανάπτυξης

«Αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε), με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384” και τις σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 470/Β/5.03.2004), τέθηκε σε ισχύ από 05.03.2006 το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. Στο πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, περιγράφονται λεπτομερώς πώς πρέπει να γίνεται ο αρχικός έλεγχος και κάθε επανέλεγχος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

Ο έλεγχος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης γίνεται με πιστοποιημένα πολυόργανα υψηλής ακρίβειας που τεκμηριώνουν την ασφαλή και σωστή λειτουργία της, βάση των κανονισμών της ηλεκτρολογικής νομοθεσίας ΕΛΟΤ HD 384 και ΚΕΗΕ. Στη περίπτωση που διαπιστωθούν σφάλματα, κακοτεχνίες και ελλείψεις στην εγκατάσταση, είτε από τις μετρήσεις και τις δοκιμές είτε από τον οπτικό έλεγχο, θα πρέπει να αποκατασταθούν έτσι ώστε να συμφωνούν με τα πρότυπα του ΕΛΟΤ HD 384 και ΚΕΗΕ. Από την 1 Νοεμβρίου 2011, η νέα Υπεύθυνη

Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) είναι η μόνη δήλωση που δέχεται ο ΔΕΔΔΗΕ.

2. ΣΚΟΠΟΣ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Επειδή μια ηλεκτρολογική εγκατάσταση μπορεί να είναι ή να καταστεί επικίνδυνη, με τους συστηματικούς ελέγχους και επανελέγχους που υποχρεωτικά πρέπει να γίνονται στα χρονικά διαστήματα που ορίζονται από το νόμο και τα πρότυπα, μπορεί να αυξηθεί δραστικά η ασφάλεια και η ποιότητα στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

Σκοπός, από την επιτυχή εφαρμογή του συστήματος ελέγχου, είναι να αποφευχθούν βλάβες, πυρκαγιές και ατυχήματα και να τηρηθεί η κείμενη νομοθεσία για τις εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

Επιπρόσθετα, έτερος σκοπός είναι η κατάθεση των πιστοποιητικών, και λοιπών απαιτούμενων δικαιολογητικών στον ΔΕΔΔΗΕ ώστε να γίνει η μετονομασία όλων των λογαριασμών των κτηρίων που στεγάζονται υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ και των ιδιόκτητων ακινήτων του, στα στοιχεία του e-ΕΦΚΑ (Επωνυμία, ΑΦΜ κλπ). Αυτό είναι απαραίτητο γιατί τα κτήρια του e-ΕΦΚΑ προέρχονται από την συνένωση πολλών ασφαλιστικών ταμείων (ΙΚΑ, ΕΤΑΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΕΑΕΠ κλπ) και για την αλλαγή της επωνυμίας στα στοιχεία του e-ΕΦΚΑ από τον ΔΕΔΔΗΕ απαιτείται – μεταξύ άλλων - η πιστοποίηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και πρότυπα.

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Βάσει του Άρθρου 5 της Απόφασης Αρ.Φ.7.5/1816/88/ Αρ. φύλλου 470/5-3-2004, που αφορά την αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε.) με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, και για την εξασφάλιση και τη

διατήρηση της αξιοπιστίας και ασφαλείας των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, πρέπει να διενεργούνται αρχικός έλεγχος και επανέλεγχος, σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις και τη μεθοδολογία του νέου Προτύπου.

Το νέο πιστοποιητικό περιλαμβάνει :

- Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη
- Έκθεση παράδοσης
- Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384
- Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΚΕΗΕ (για εγκαταστάσεις πριν το Μάρτιο του 2006)
- Μονογραμμικό σχέδιο του ηλεκτρικού πίνακα της εγκατάστασης (ηλεκτρονική μορφή AutoCAD ή συμβατό με αυτό λογισμικό σχεδίασης)
- Κάτοψη με τις θέσεις των διακοπών, φωτιστικών, πριζών κλπ (ηλεκτρονική μορφή autocad ή συμβατό με αυτό λογισμικό σχεδίασης)

Οι εργασίες θα διενεργηθούν σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις και την μεθοδολογία του ισχύοντος προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 (Υ.Α. Φ.7.5/1816/88 ΦΕΚ 470/Β/05.03.2004) και θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις των ευρωπαϊκών και ελληνικών κανονισμών και με όλους τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης από ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, κατόχους της απαιτούμενης αντίστοιχης άδειας (Ν. 4483/1965 ΦΕΚ 118/Α/65, Υπουργική Απόφαση Φ.50/503/168 ΦΕΚ 884/Β/15.05.2011, Ν. 3982 ΦΕΚ Α' 143/17-06-2013).

Μετά την διενέργεια του ελέγχου της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης κατατίθεται στην ηλεκτρική επιχείρηση διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) η υπεύθυνη δήλωση αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη με τα έγγραφα που τη συνοδεύουν (πρωτόκολλο ελέγχου, έκθεση παράδοσης, ηλεκτρολογικό σχέδιο εγκατάστασης και ηλεκτρολογικό σχέδιο πίνακα) με μέριμνα και αυτοπρόσωπη παρουσία του αναδόχου.

Ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης διαθέτει τον απαιτούμενο μετρητικό εξοπλισμό, όργανα και εργαλεία ελέγχου. Επιπλέον ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διασφαλίσει τόσο την ασφάλεια των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της εργασίας αυτής, όσο και την ασφάλεια των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Σε περίπτωση διαπίστωσης αποκλίσεων από την ασφαλή λειτουργία των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (αρνητικό αποτέλεσμα ελέγχου) θα ακολουθείται η εξής διαδικασία:

Ο Αντισυμβαλλόμενος θα καταθέτει ηλεκτρονικά με email στην αρμόδια Υποδιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Θεσσαλονίκης του e-ΕΦΚΑ -Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών

(Κομνηνών 26, ΤΚ 54624, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, email:tm.meleton.thess@efka.gov.gr) και στην ΠΥΣΥ Ηπείρου και Κέρκυρας (Μετσόβου 5 -ΤΚ 45221- ΙΩΑΝΝΙΝΑ email: tm.synt.pysy.hpeirou@efka.gov.gr) με κοινοποίηση στην κατά τόπο Υπηρεσιακή Μονάδα, Τεχνική Έκθεση (έγγραφο και ηλεκτρονική σε επεξεργάσιμη μορφή) που θα περιλαμβάνει την περιγραφή των αποκλίσεων, την περιγραφή των απαιτούμενων εργασιών μαζί με τα απαιτούμενα υλικά και τις ποσότητες τους, καθώς και την εκτίμηση της δαπάνης για όλα τα παραπάνω.

Ο e-ΕΦΚΑ μέσω της αρμόδιας ΠΥΣΥ Ηπείρου και Κέρκυρας με την τεχνική υποστήριξη της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Θεσσαλονίκης του e-ΕΦΚΑ ή της Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ μπορεί να αναθέσει στον ανάδοχο τις εργασίες άρσης των αποκλίσεων. Όμως, διατηρεί το δικαίωμα – εφόσον κρίνει ότι το προτεινόμενο – από τον ανάδοχο - κόστος είναι πέραν των πραγματικών δεδομένων της αγοράς να διενεργήσει διαγωνισμό για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών, ή να τις αναθέσει σε δικό του τεχνικό προσωπικό.

Στη συνέχεια μετά από την υλοποίηση τους για την άρση των αποκλίσεων και ελλείψεων, ακολουθεί από τον ανάδοχο, επανέλεγχος πιστοποίηση και έκδοση Υ.Δ.Ε. ώστε να υπάρχει θετικό αποτέλεσμα ελέγχου.

Ο επανέλεγχος της εγκατάστασης περιλαμβάνεται στην τιμή των εργασιών της παρούσης και προβλέπεται απεριόριστος αριθμός επισκέψεων.

Κατ' ελάχιστο θα διενεργηθούν οι απαιτούμενοι έλεγχοι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384.

Η μη διενέργεια των ελέγχων και των επανελέγχων όπως έχουν οριστεί νομοθετικά, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στους εμπλεκόμενους (ιδιοκτήτες, κατασκευαστές, ηλεκτρολόγους κ.λ.π.) ιδιαίτερα αν συμβεί ατύχημα.

Η προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί **σε σφραγισμένο φάκελο** στα γραφεία του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης «e-Ε.Φ.Κ.Α.-Π.Υ.Σ.Υ. Ηπείρου και Κέρκυρας – Μετσόβου 5 – Τ.Κ. 45221 - ΙΩΑΝΝΙΝΑ», στο Τμήμα Συντονισμού και Υποστήριξης, **μέχρι την 2023 και ώρα 13:00.**

Ο φάκελος θα φέρει την επωνυμία και τη διεύθυνση του προσφέροντος, καθώς και την ένδειξη: «Υποβολή προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο, επανέλεγχο και πιστοποίηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (πίνακες χαμηλής τάσης) και την έκδοση επικαιροποιημένων Υπευθύνων Δηλώσεων Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη στα ιδιόκτητα ακίνητα, κτίρια ή τμήματα κτιρίων του e-ΕΦΚΑ.

Η συμμετοχή στην διαδικασία αυτομάτως συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή των ανωτέρω και των όσων αναγράφονται στην Πρόσκληση.

4. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

- Πρότυπο ΕΛΟΤ EN HD 384
- Απόφαση Φ.50/503/168 Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: Τροποποίηση της υπ' αριθ. 115239/25702/3627 της 21 Δεκ. 1965/11 Ιαν. 1966 (ΦΕΚ Β' 8/11.01) απόφασης του Υπουργού Βιομηχανίας «Περί ερμηνείας των διατάξεων του Νόμου 4483/65», (ΦΕΚ Β' 844/16-5-2011)
- Φ.7.5/1816/88/27.2.2004 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης: Αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε.) με το ΕΛΟΤ HD 384 και άλλες σχετικές διατάξεις, (ΦΕΚ Β' 470/5.5.2004».
- Απόφαση Φ.50/οικ. 11784/742: Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Φ.50/503/168/19.4.2011 (ΦΕΚ Β' 844) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Περί ερμηνείας των διατάξεων του Ν. 4483/1965, (ΦΕΚ Β' 1809/11.8.2011)
- Απόφαση Φ Α' 50/12081/642: Θέματα Ασφάλειας των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε.), καθιέρωση υποχρέωσης εγκατάστασης διατάξεων διαφορικού ρεύματος και κατασκευής θεμελιακής γείωσης, (ΦΕΚ Β' 1222/5.9.2006).

5. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι Γενικοί όροι και οι όροι συμμετοχής που ακολουθούν αναφέρονται στην διαγωνιστική διαδικασία, που πρόκειται να διενεργηθεί για την ανάδειξη του αναδόχου ή των αναδόχων οι οποίοι θα αναλάβουν την παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο, επανέλεγχο και πιστοποίηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ΕΛΟΤ & ΚΕΗΕ), την έκδοση επικαιροποιημένων ΥΔΕ, εκθέσεων παράδοσης πρωτοκόλλου έλεγχου των κτηρίων του e-ΕΦΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη πρόσφορα βάσει τιμής.

Η πιστοποίηση αφορά σε ιδιότητα ακίνητα, ιδιαίτερα αυτά που στεγάζουν πανελλαδικά τις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, σε κτήρια που συστεγάζονται υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ με υπηρεσίες άλλων φορέων (ΕΟΠΥΥ, ΠΕΔΥ) και την ευθύνη για την ασφαλή λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων έχει ο e-ΕΦΚΑ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), έπειτα από έρευνα αγοράς και ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 118 και 120 του Ν.4412/2016.

Τα κτήρια παρουσιάζονται σε αναλυτικούς πίνακες χωρισμένα σε ομάδες ανάλογα με τη γεωγραφική τους κατανομή ανά Περιφερειακή Ενότητα καθώς και την υπαγωγή τους στην αρμόδια ΠΥΣΥ (Περιφερειακή Υπηρεσία Συντονισμού και Υποστήριξης) Ηπείρου και Κέρκυρας του e-ΕΦΚΑ.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για κάθε μία ομάδα κτηρίων από τις 5 συνολικά ομάδες ξεχωριστά. Κάθε ομάδα αντιστοιχεί σε μία περιφερειακή ενότητα του συνημμένου πίνακα. Κάθε διαγωνιζόμενος δηλαδή μπορεί να συμμετάσχει από μία έως και όλες τις ομάδες του προϋπολογισμού.

Κριτήριο ανάθεσης κάθε ομάδας είναι η χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα Περιφερειακής Ενότητας του προϋπολογισμού.

Μετά το πέρας των συμβατικών εργασιών, την υπογραφή του τελευταίου πρακτικού παραλαβής, θα επιστραφεί στον Ανάδοχο η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Σύμβασης.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν το ιδιαίτερο επάγγελμα και εκτελούν αντίστοιχα έργα σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού:

- A) φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
- B) ενώσεις εταιριών που υποβάλουν κοινή προσφορά. Γ) συνεταιρισμοί.
- Δ) κοινοπραξίες εταιριών.

Στο στάδιο προσκόμισης δικαιολογητικών κατακύρωσης ο υποψήφιος οικονομικός φορέας θα επισυνάπτει υποχρεωτικά (επί ποινή αποκλεισμού), τα κάτωθι δικαιολογητικά:

- I. Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει εναλλακτικά μία από τις παρακάτω άδειες εγκαταστάτη: A) Αποφοίτου Πολυτεχνείου (ηλεκτρολόγος ή μηχανολόγος μηχανικός) - βεβαίωση αναγγελίας δραστηριότητας B) Αποφοίτου ΤΕΙ (ηλεκτρολόγος ή μηχανολόγος μηχανικός ΤΕ) - βεβαίωση αναγγελίας δραστηριότητας Γ) Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Α' ειδικότητας (σύμφωνα με το ΠΔ 108/2013)
- II. Ο ανάδοχος πρέπει να έχει εκτελέσει παρόμοιες συμβάσεις, από το 2016 έως την ημέρα υποβολής προσφορών, με αντικείμενο συναφές της παρούσας

συνολικού προϋπολογισμού αθροιστικά ίσου ή ανώτερου του 50% του προϋπολογισμού των ομάδων για τις οποίες θα υποβάλλει προσφορά, με αναφορά στη συμβατική αξία (τα ποσά προ ΦΠΑ).

III. Υπεύθυνη δήλωση ότι οι προς εκτέλεση εργασίες θα συμφωνούν πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας και προτύπου, ΕΛΟΤ EN HD 384, ότι διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό, την εξειδικευμένη τεχνογνωσία και το επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση των υπηρεσιών που του ανατίθενται στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα της διακήρυξης, ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς και δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας καθώς και ότι δεν απασχολεί ούτε πρόκειται να απασχολήσει καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης ανασφάλιστο προσωπικό.

IV. **Προς απόδειξη των όσων παραπάνω αναφέρονται, θα προσκομιστούν (ΜΕ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ)** τα ακόλουθα πιστοποιητικά σε ισχύ, σε μορφή ευκρινούς αντίγραφου, ώστε να πιστοποιείται το επίπεδο και η ποιότητα των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν:

- a. Επαγγελματική άδεια
- b. Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2015 για την παροχή υπηρεσιών συναφών με το αντικείμενο της παρούσης.
- c. Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/1986 – άρθρο 8, παρ.4, στην οποία θα αναφέρεται ότι:
 - Ο συμμετέχων στο Διαγωνισμό, διαθέτει τον προβλεπόμενο από τις ισχύουσες νομικές διατάξεις ειδικό εξοπλισμό και την απαραίτητη τεχνογνωσία για την πραγματοποίηση εργασιών συντήρησης, επισκευής και διατήρησης σε ετοιμότητα των εγκαταστάσεων.
 - Ο συμμετέχων στο διαγωνισμό έλαβε γνώση των γενικών, τοπικών και ειδικών συνθηκών και τις αποδέχεται.
 - Όλες οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τον ανάδοχο θα είναι σύμφωνες με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN HD 384.
 - Τα όργανα μέτρησης πληρούν τις προβλεπόμενες απαιτήσεις του ΕΛΟΤ EN 61557
- d. Υπογεγραμμένο κατάλογο παρόμοιων συμβάσεων, από το 2016 έως την ημέρα υποβολής προσφορών, με αντικείμενο συναφές της παρούσας συνολικού προϋπολογισμού αθροιστικά ίσου ή ανώτερου του 50% του προϋπολογισμού των ομάδων για τις οποίες θα υποβάλλει προσφορά, με αναφορά στη συμβατική αξία (τα ποσά προ ΦΠΑ), τη χρονική περίοδο

παροχής των υπηρεσιών (χρόνος έναρξης - χρόνος ολοκλήρωσης) και τον αντισυμβαλλόμενο δημόσιο ή/και ιδιωτικό φορέα κάθε σύμβασης, ενδεικτικά:

A/A	Περιγραφή Υπηρεσίας	Αξία	Χρονική περίοδος	Αντισυμβαλλόμενος

Ο κατάλογος θα συνοδεύεται: (α) εάν ο αντισυμβαλλόμενος είναι δημόσια αρχή, από πιστοποιητικά (βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, πρωτόκολλα παραλαβής κλπ) που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή, (β) εάν ο αντισυμβαλλόμενος είναι ιδιωτικός φορέας από τα αντίστοιχα παραστατικά (τιμολόγια, δελτία παροχής υπηρεσιών, δελτία αποστολής κλπ) και εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών, από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986.

7. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Εναλλακτικά:

Η σύμβαση θα έχει χρονική διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της, ανάλογα με την ομάδα κτιρίων ως εξής:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΟΜΑΔΑ 1	ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	2 ΜΗΝΕΣ
ΟΜΑΔΑ 2	ΠΕ ΑΡΤΑΣ	2 ΜΗΝΕΣ
ΟΜΑΔΑ 3	ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	2 ΜΗΝΕΣ
ΟΜΑΔΑ 4	ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	2 ΜΗΝΕΣ
ΟΜΑΔΑ 5	ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	2 ΜΗΝΕΣ

Η χρονική διάρκεια για τον ανάδοχο περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα:

α) από τον έλεγχο μιας εγκατάστασης ενός κτηρίου, την πιστοποίηση του (χωρίς να υπάρχουν αποκλίσεις) και την κατάθεση των δικαιολογητικών στον ΔΕΔΗΕ,

ή

β) από τον έλεγχο μιας εγκατάστασης ενός κτηρίου έως την κατάθεση τεχνικής έκθεσης αντιμετώπισης των αποκλίσεων (όπως αναφέρεται στο εδάφιο 9. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ), και στην συνέχεια τον χρόνο για τον επανέλεγχο της εγκατάστασης ενός κτηρίου (μετά την αποκατάσταση των αποκλίσεων) , την πιστοποίηση του και την κατάθεση στον ΔΕΔΗΕ των δικαιολογητικών,

Δηλαδή στη χρονική διάρκεια δεν περιλαμβάνεται ο χρόνος αποκατάστασης των αποκλίσεων.

Ενδεικτική κατανομή α) στο 75% της χρονικής διάρκειας να έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι των κτηρίων και είτε να έχουν πιστοποιηθεί τα κτήρια είτε να έχουν κατατεθεί οι τεχνικές εκθέσεις για την απαλοιφή των αποκλίσεων και β) στο υπόλοιπο 25% να γίνει ο επανέλεγχος των εγκαταστάσεων για τα κτήρια (που είχαν αποκλίσεις) και η πιστοποίηση τους.

Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 217 του Ν.4412/2016.

8. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η παρακολούθηση- παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνει από Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό κατά τα όσα ορίζει ο Ν.4412/2016, αποτελούμενη από από υπαλλήλους της εκάστοτε Διεύθυνσης που στεγάζεται στο κτήριο.

9. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Τόπος εργασίας του αναδόχου είναι τα κτίρια του e-ΕΦΚΑ που αναφέρονται στους ακόλουθους Πίνακες.

ΟΜΑΔΑ (Α/Α)	Περιγραφή Υπηρεσίας	Αξία σε € συμπεριλαμβανο μένου ΦΠΑ	Χρονική περίοδος Αντισυμβαλλόμενος
Ομάδα 1: ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ			
Κτήριο 1	Τοπική Διεύθυνση Α' Ιωαννίνων e- ΕΦΚΑ (Π. Μελά 34 – ΤΚ 45444- ΙΩΑΝΝΙΝΑ- τηλ. 2651059620 & 2651059621)	4.612,80	2 ΜΗΝΕΣ
Κτήριο 2	ΠΥΣΥ Ηπείρου και Κέρκυρας e- ΕΦΚΑ (Μετσόβου 5 – ΤΚ 45221- ΙΩΑΝΝΙΝΑ τηλ. 2651034984)		2 ΜΗΝΕΣ
Ομάδα 2: ΠΕ ΑΡΤΑΣ			

Κτήριο 1	Τοπική Διεύθυνση Άρτας e- ΕΦΚΑ (Στρ. Κατσιμήτρου 34 -TK 47132 - ΑΡΤΑ τηλ. 2681081700)	240,56	
Ομάδα 3: ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ			
Κτήριο 1	Τοπική Διεύθυνση Θεσπρωτίας e- ΕΦΚΑ Δημοκρατίας 1, ΛΑΔΟΧΩΡΙ -TK 46100 - Τηλ. 2665027367	2.884,24	2 ΜΗΝΕΣ
Ομάδα 4: ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ			
Κτήριο 1	Τοπική Διεύθυνση Πρέβεζας e- ΕΦΚΑ (Σελεύκειας 9, -TK 48100, Πρέβεζα -τηλ. 2682047117)	2.840,84	2 ΜΗΝΕΣ
Κτήριο 2	Τοπική Διεύθυνση Πρέβεζας e- ΕΦΚΑ (Θ.Πάρλα 5 -TK 48100, Πρέβεζα -τηλ. 2682047117)		2 ΜΗΝΕΣ
Ομάδα 5: ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ			
Κτήριο 1	Τοπική Διεύθυνση Κέρκυρας e- ΕΦΚΑ (9η Πάροδος Ι. Θεοτόκη TK49100 ΚΕΡΚΥΡΑ – τηλ. 2661039646)	3.984,12	2 ΜΗΝΕΣ
Κτήριο 2	Γ Τμήμα Ελέγχου Ασφάλισης Αποκεντρωμένο Τμήμα με έδρα την Κέρκυρα (Γρ. Μαρασλή 36 -TK 49100, ΚΕΡΚΥΡΑ- τηλ. 2661039222)		2 ΜΗΝΕΣ
	ΣΥΝΟΛΟ	14.562,56	

Η προτεραιότητα των ελέγχων στα κτήρια θα δίνεται από τον e-ΕΦΚΑ διαμέσου της επιτροπής παρακολούθησης που θα οριστεί από τις κατά τόπους επιτροπές που θα συσταθούν σε κάθε Τοπική Διεύθυνση ή και σε έκτακτες περιπτώσεις και από την αρμόδια ΠΥΣΥ με την τεχνική υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ.

Επειδή δεν υπάρχει ακριβής καταγραφή όλων των ηλεκτρολογικών πινάκων και εγκαταστάσεων για το σύνολο των κτηρίων του e-ΕΦΚΑ όπως προήλθαν από την συνένωση όλων των ασφαλιστικών φορέων πανελλαδικά, ο τρόπος υπολογισμού της αμοιβής έχει γίνει προσεγγιστικά.

Βάση προεκτίμησης, ένας ηλεκτρολογικός πίνακας αντιστοιχεί σε 180 m² δομημένης

επιφάνειας. Η αμοιβή για την πιστοποίηση ενός κτηρίου προκύπτει από την συνολική του επιφάνεια (υπόγεια και ανωδομή), σε συνάρτηση με τον θεωρητικό αριθμό πινάκων που αντιστοιχούν και την τιμή πιστοποίησης ενός ηλεκτρολογικού πίνακα που έχει ληφθεί ως 140 ευρώ.

Η αμοιβή ανά κτήριο περιλαμβάνει την πιστοποίηση όλων των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ανεξάρτητα από το είδος και τον αριθμό των παροχών της ΔΕΗ που μπορεί να υπάρχουν.

Εντός μιας εβδομάδας από την υπογραφή της σύμβασης, ορίζεται το χρονοδιάγραμμα των επισκέψεων σε συνεργασία με την επιτροπή παρακολούθησης που θα έχει ορισθεί από την κάθε Τοπική Διεύθυνση του e-ΕΦΚΑ.

Ο ανάδοχος συμμετέχει σε συσκέψεις και παρέχει πληροφορίες στις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ και τα όργανά τους. Ο ανάδοχος προβαίνει τουλάχιστον σε δυο (2) αυτοψίες εβδομαδιαίως σε κτίρια του e-ΕΦΚΑ ενώ θα είναι στη διάθεση της αρμόδιας ΠΥΣΥ του e-ΕΦΚΑ και θα ανταποκρίνεται άμεσα σε επείγουσες περιστάσεις που αφορούν έλεγχο και πιστοποίηση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης σε κτίρια e-ΕΦΚΑ καθώς και απεριόριστο αριθμό έκτακτων επισκέψεων σε περίπτωση αστοχιών ελέγχου, καταγραφής και πιστοποίησης.

Ο ανάδοχος παραδίδει υπογεγραμμένα (καθώς και σε ψηφιακή μορφή – τα σχέδια σε αρχεία AutoCAD ή σε συμβατό με αυτό λογισμικό), την Υ.Δ.Ε. (βασικό έγγραφο, πρωτόκολλο ελέγχου, έκθεση παράδοσης, ηλεκτρολογικό σχέδιο εγκατάστασης και ηλεκτρολογικό σχέδιο πίνακα και πινάκων) συνοδευόμενη υποχρεωτικά από εκτυπωμένες σχετικές μετρήσεις διαπιστευμένων οργάνων για κάθε ηλεκτρολογική εγκατάσταση, που θα αποδεικνύουν την εύρυθμη, ασφαλή και καλή λειτουργία του. Επιπλέον ο ανάδοχος οφείλει να καταθέτει τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά κάθε εγκατάστασης στην αρμόδια υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ.

Ο ανάδοχος τηρεί με δική του ευθύνη τις εργασίες ελέγχου και πιστοποίησης σε σχετικό βιβλίο (ημερολόγιο εργασιών). Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση των υπηρεσιών που του ανατίθενται, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει με την υποβολή της προσφοράς του. Η εμπειρία και εν γένει τα προσόντα του προσωπικού αυτού τελούν υπό την ρητή ή και σιωπηρή έγκριση του εργοδότη.

Εάν κατά την εκτέλεση των εργασιών διαπιστωθεί ότι μέρος του προσωπικού του αναδόχου δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των εργασιών, ο e-ΕΦΚΑ έχει δικαίωμα να διατάξει την αντικατάσταση μέλους του τεχνικού προσωπικού του αναδόχου. Ο ανάδοχος πρέπει να καλύπτει νόμιμα την λειτουργία, τη συντήρηση και φύλαξη του εργασιακού του χώρου και επαφίεται στον ανάδοχο να οργανώσει το πρόγραμμα των εργασιών

του σε ανθρώπινο δυναμικό και μηχανικά μέσα, ούτως ώστε ανά πάσα στιγμή να υπάρχει δυνατότητα άμεσης επέμβασης για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών, με σκοπό να εξασφαλίζεται η σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των κτηρίων και με τον όρο ότι ο ανάδοχος θα έχει την αστική και ποινική ευθύνη.

Η απόδειξη της καταλληλότητας και ικανότητας του προτεινόμενου προσωπικού κατ' άτομο και της νομιμότητας του προγράμματος εργασίας αυτού είναι υποχρέωση του αναδόχου. Όλες οι εργασίες – μετρήσεις θα πρέπει να γίνονται θεωρώντας ότι είναι πάντα «υπό τάση» από δίκτυο της Δ.Ε.Η. προς αποφυγήν τυχόν ατυχήματος. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ενημερώνει εγκαίρως (τουλάχιστον 1 εβδομάδα νωρίτερα) με κάθε πρόσφορο μέσο τους χρήστες των κτιρίων του e-ΕΦΚΑ για κάθε εργασία, παρέμβαση, συντήρηση και έλεγχο που θα πραγματοποιήσει. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να πληρώνει όλες τις δαπάνες που θα προκύψουν από την παροχή υπηρεσίας, ελέγχου, καταγραφής, πιστοποίησης των εγκαταστάσεων που περιλαμβάνουν, ημερομίσθια, μισθούς, εισφορές, ανταλλακτικά μικρής αξίας, έξοδα κίνησης προσωπικού και μεταφορά υλικών, μηχανημάτων.

Ο e-ΕΦΚΑ, μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών του, θα έχει το δικαίωμα να διενεργεί τακτικούς ή αιφνίδιους ελέγχους απόδοσης και τήρησης των όρων της σύμβασης όσες φορές το θεωρεί απαραίτητο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται πλήρως σε κάθε έλεγχο και να διαθέτει το απαιτούμενο γι' αυτό προσωπικό.

Σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος του ελέγχου ή βλάβης μετά τον έλεγχο σε κάποιο εγκατεστημένο ηλεκτρικό πίνακα, μηχανήμα, εξάρτημα κ.λπ. αυτού, ακολουθεί καταχώρηση στο βιβλίο (ημερολόγιο εργασιών), ενημέρωση της επιτροπής παρακολούθησης και της αρμόδιας Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και έγγραφη ενημέρωση (σε έγγραφη και σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή) με τα απαραίτητα μέτρα, προμέτρηση υλικών και εργασιών καθώς και το κόστος αυτών για την άρση των ελαττωμάτων. Η έγγραφη ενημέρωση θα έχει τη μορφή τεχνικής έκθεσης που περιλαμβάνει την περιγραφή των αποκλίσεων, την περιγραφή των απαιτούμενων εργασιών μαζί με τα απαιτούμενα υλικά και τις ποσότητες τους, καθώς και την εκτίμηση της δαπάνης για όλα τα παραπάνω ώστε να αρθούν οι αποκλίσεις και να υπάρχει θετικό αποτέλεσμα ελέγχου.

Ο e-ΕΦΚΑ μέσω της αρμόδιας ΠΥΣΥ με την τεχνική υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ή της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Θεσσαλονίκης του e-ΕΦΚΑ διατηρεί το δικαίωμα για τις εργασίες που περιγράφονται στην τεχνική έκθεση είτε να τις αναθέσει στον ανάδοχο, είτε να τις αναθέσει σε δικό του τεχνικό προσωπικό, είτε να διενεργήσει διαγωνισμό για υλοποίησή τους.

Μετά την άρση των ελλείψεων ακολουθεί επανέλεγχος, πιστοποίηση και έκδοση Υ.Δ.Ε.

Ο επανέλεγχος της εγκατάστασης περιλαμβάνεται στην τιμή των εργασιών.

Οι εργασίες για την άρση των αποκλίσεων στα ιδιόκτητα κτήρια θα γίνει είτε με προσφορά του αναδόχου είτε με υλικά του εντολέα από τους τεχνίτες της Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ (Αναθέτουσας Αρχής), είτε – αν διαπιστωθεί ότι το ζητούμενο από τον ανάδοχο ποσό είναι πάνω από τις πραγματικές τιμές της αγοράς - με την διενέργεια διαγωνισμού δημοσίου έργου.

Δύναται επίσης η αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 326112/02-07-2023 έγγραφο του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ με θέμα: **'Διαβίβαση προδιαγραφών και στοιχείων για την πιστοποίηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των ιδιόκτητων κτηρίων του e-ΕΦΚΑ.'**, για τις εργασίες άρσης των αποκλίσεων, να απευθυνθεί σε άλλον ανάδοχο διαφορετικό από τον ανάδοχο της πιστοποίησης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων προς διασφάλιση των συμφερόντων της και προς αποφυγή του κινδύνου ο αρχικός ανάδοχος να προσδιόριζε μεγαλύτερο απαιτούμενο πλήθος εργασιών (για την πιστοποίηση των εγκαταστάσεων) τις οποίες θα εκτελούσε ο ίδιος στη συνέχεια.

Κατά την αποκατάσταση των αποκλίσεων ο ανάδοχος απαντά συμβουλευτικά σε τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν.

Μετά από την εκτέλεση των εργασιών θα ακολουθεί επανέλεγχος της εγκατάστασης από τον ανάδοχο της παρούσης που περιλαμβάνεται στην συνολική τιμή του προϋπολογισμού (χωρίς οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη αμοιβή). Στην αμοιβή περιλαμβάνονται όσες επισκέψεις και αν απαιτηθούν.

Σε περίπτωση βλάβης σε κάποιο εγκατεστημένο ηλεκτρικό πίνακα, μηχάνημα, εξάρτημα κλπ. αυτού, από υπαιτιότητα του αναδόχου, η επισκευή θα γίνει με έξοδα και υλικά του αναδόχου. Σε περίπτωση άρνησης αυτού ο e-ΕΦΚΑ θα διεκδικήσει το κόστος επισκευής από τον ανάδοχο.

Οι εργασίες του αντικειμένου της παρούσας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θα περιλαμβάνουν:

- τον οπτικό έλεγχο των ηλεκτρικών πινάκων,
- δοκιμή εξακρίβωσης της συνέχειας των αγωγών προστασίας και των αγωγών κύριας και συμπληρωματικής ισοδυναμικής σύνδεσης (άρθρο 612.2),
- μέτρηση της αντίστασης μόνωσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης (άρθρο 612.3),
- δοκιμή ελέγχου του διαχωρισμού των κυκλωμάτων στις περιπτώσεις εφαρμογής SELV ή PELV και στην περίπτωση εφαρμογής προστασίας με ηλεκτρικό διαχωρισμό (άρθρο 612.4),
- εξακρίβωση των συνθηκών προστασίας με αυτόματη διακοπή της τροφοδότησης

- (άρθρο 612.6),
- έλεγχο της πολικότητας (άρθρο 612.7),
 - επισήμανση των προβλημάτων δυσλειτουργίας, προτάσεις εργασιών αποκατάστασης,
 - ηλεκτρολογικό σχέδιο πινάκων επικαιροποιημένο (AutoCAD ή συμβατό με αυτό λογισμικό)
 - το σύνολο των λοιπών εργασιών που προβλέπεται από το ισχύον πρότυπο (ΕΛΟΤ HD384).

10. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ)

- I. ΕΛΕΓΧΟΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ
- II. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ
- III. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΑΓΩΓΩΝ
- IV. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
- V. ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ
- VI. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ
- VII. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ Ρ & ΝΕ
- VIII. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ
- IX. ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ
- X. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΔΟΚΙΜΗΣ RCD
- XI. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΓΩΓΩΝ
- XII. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ
- XIII. ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

11. ΕΛΕΓΧΟΙ, ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ HD384

- I. ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΑΓΩΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
- II. ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ
- III. ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΒΡΟΓΧΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ
- IV. ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ
- V. ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
- VI. ΔΟΚΙΜΕΣ ΟΡΘΗΣ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το νέο πιστοποιητικό που θα παραδοθεί στον e-ΕΦΚΑ και θα κατατεθεί από τον ανάδοχο στον ΔΕΔΔΗΕ περιλαμβάνει :

- Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη.
- Έκθεση παράδοσης.
- Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384 (στο οποίο θα περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα της οπτικής επιθεώρησης, τα αποτελέσματα των μετρήσεων όπως και επίσης και κάθε πληροφορία για τις αλλαγές ή τις επεκτάσεις της εγκατάστασης και όλες οι αποκλίσεις από τις προδιαγραφές των αντίστοιχων τμημάτων της εγκατάστασης.
- Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΚΕΗΕ (για εγκαταστάσεις πριν το Μάρτιο του 2006).
- Μονογραμμικό σχέδιο του ηλεκτρικού πίνακα της εγκατάστασης (και σε ηλεκτρονική μορφή AutoCAD ή συμβατό με αυτό λογισμικό σχεδίασης).
- Κάτοψη με τις θέσεις των διακοπών, φωτιστικών, πριζών κλπ (και σε ηλεκτρονική μορφή autocad ή συμβατό με αυτό λογισμικό σχεδίασης) και γενικώς ότι προβλέπεται από τον ΕΛΟΤ HD 384.

Όλα τα σχέδια θα παραδοθούν σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή, και με την εξόφληση της προβλεπόμενης αμοιβής του αναδόχου περιέρχονται στην πλήρη κυριότητα του e-ΕΦΚΑ, για την χρήση τους από την ΠΥΣΥ και την Υποδιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Θεσσαλονίκης και για τις ανάγκες του e-ΕΦΚΑ.

Ακολουθούν σε παραρτήματα οι πίνακες με τα κτήρια του e-ΕΦΚΑ ανά ομάδα προϋπολογισμού στα οποία θα γίνει πιστοποίηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

Για θέματα τεχνικής υποστήριξης των Τοπικών Διευθύνσεων, χωρικής αρμοδιότητας της ΠΥΣΥ Ηπείρου και Κέρκυρας αρμόδια είναι η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Θεσσαλονίκης.

12. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

- I. Το αντικείμενο του έργου είναι η πιστοποίηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (σε κτήρια γραφείων ως επί των πλείστον). Κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επισκεφθεί τους χώρους των Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ με κάθε πρόσφορο τρόπο, προκειμένου να λάβει γνώση του αντικειμένου των εργασιών και των ειδικών συνθηκών των απαιτούμενων εργασιών του Διαγωνισμού καθώς και να προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού σχετική υπεύθυνη δήλωση όπως αυτή περιγράφεται στο δικαίωμα

συμμετοχής στο εδάφιο IV c.

- II. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας καθ' όλη την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εφαρμογή τους.
- III. Ο ανάδοχος, για την υπογραφή της σύμβασης θα προσκομίσει ιδιωτικό ασφαλιστήριο επαγγελματικής ευθύνης Ηλεκτρολόγου έγκρισης της υπηρεσίας (Προεδρικό Διάταγμα 108/2013 «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα», Άρθρο 12, παράγραφος 6, "τα πρόσωπα που έχουν το δικαίωμα ελέγχου και σύνταξης Υ.Δ.Κ.Ε. (Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης), οφείλουν να διαθέτουν την προβλεπόμενη στο άρθρο 24 του Ν. 3844/2010 Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης...").
- IV. Όλες οι εργασίες θα γίνουν με προσοχή ώστε να μην προκληθούν ζημιές. Στην περίπτωση, τυχόν, πρόκλησης οιασδήποτε ζημιών ο ανάδοχος θα φέρει την απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους. Ο Ανάδοχος θα πραγματοποιήσει πλήρης σήμανση με ετικέτες σε όλες τις γραμμές των πινάκων με περιγραφή των καταναλώσεων.
- V. Οι ώρες εκτέλεσης των εργασιών θα καθορίζονται πάντα μετά από συνεννόηση με την επιτροπή παρακολούθησης του e-ΕΦΚΑ αλλά και σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο Διευθυντή της υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ για κάθε κτήριο που θα γίνεται ο έλεγχος. Κατά την διάρκεια των μετρήσεων - ελέγχων που θα γίνουν σε μη εργάσιμες ώρες ο υπεύθυνος υπάλληλος του e-ΕΦΚΑ θα παρέχει πρόσβαση στους χώρους και θα είναι σε θέση να γνωρίζει τις εγκαταστάσεις, μηχανήματα των χώρων ώστε να αποφευχθούν δυσλειτουργίες.
- VI. Ο ανάδοχος θα προσφέρει κατ' αποκοπή τίμημα για τα κτήρια ανά Περιφερειακή Ενότητα που συμμετέχει. Στο κατ' αποκοπή τίμημα θα περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες που αναφέρονται στην παραπάνω τεχνική περιγραφή, αλλά και όλες οι απαιτούμενες μικροεργασίες για την ολοκλήρωσή τους, έστω κι αν αυτές δεν αναφέρονται ρητά. Από το προσφερόμενο κατ' αποκοπή θα προκύπτει μία τεκμαρτή έκπτωση που θα εφαρμόζεται στην τιμή που έχει προϋπολογιστεί ανά κτήριο (σε περίπτωση τμηματικών πληρωμών).
- VII. Το εργατοτεχνικό προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι έμπειρο, να έχει τις απαραίτητες άδειες εργασίας από τις αρμόδιες αρχές και να τηρούνται οι απαιτήσεις ασφάλισης στον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα.
- VIII. Προβλέπεται απεριόριστος αριθμός εκτάκτων επισκέψεων συνεργείων αναδόχου για την ανταπόκριση σε τυχόν αστοχία ελέγχου, καταγραφής, πιστοποίησης.

- IX. Με αρνητικό αποτέλεσμα ελέγχου εγκατάστασης θα ακολουθεί επανέλεγχος μετά από την επισκευή, χωρίς πρόσθετη αμοιβή.
- X. Επανέλεγχος θα γίνεται μετά την επισκευή βλαβών, που τυχόν προκληθούν, υπαιτιότητα του αναδόχου και θα επισκευάζονται άμεσα μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα με έξοδα του αναδόχου. Ο επανέλεγχος της εγκατάστασης περιλαμβάνεται στο κατ' αποκοπή τίμημα.
- XI. Επανέλεγχος θα γίνεται, μετά από την επισκευή βλαβών ή των αποκλίσεων της εγκατάστασης από τα πρότυπα, μετά τον έλεγχο σε κάποιο εγκατεστημένο ηλεκτρικό πίνακα, μηχάνημα, εξάρτημα κλπ και μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, που θα γίνει με έξοδα και υλικά του εργοδότη (e-ΕΦΚΑ) βάσει της τεχνικής έκθεσης για την άρση των αποκλίσεων που θα παραδοθεί από τον ανάδοχο (με περιγραφή αποκλίσεων, περιγραφή εργασιών, απαιτούμενα υλικά και ποσότητες, εκτίμηση κόστους). Ο επανέλεγχος της εγκατάστασης περιλαμβάνεται στο κατ' αποκοπή τίμημα του διαγωνισμού.
- XII. Το κόστος μεταφοράς εργαλείων, μηχανημάτων, υλικών, προσωπικού κλπ βαρύνουν τον ανάδοχο για κάθε εργασία στις ελεγχόμενες ηλεκτρικές εγκατάστασης που προβλέπεται στην παρούσα ή τυχόν δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης για την παρούσα παροχή υπηρεσιών προς τον e-ΕΦΚΑ.
- XIII. Σε θετικό αποτέλεσμα ελέγχου, η καταγραφή και η πιστοποίηση θα αποτελείται από τουλάχιστον πέντε μέρη (βασικό έγγραφο, πρωτόκολλο ελέγχου, έκθεση παράδοσης, ηλεκτρολογικό σχέδιο εγκατάστασης και ηλεκτρολογικό σχέδιο πίνακα και πινάκων σε έντυπη και ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή)
- XIV. Η ΥΔΕ για κάθε κτήριο θα κατατεθεί από τον ανάδοχο στον ΔΕΔΔΗΕ μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την μετονομασία του κυρίου του λογαριασμού στα στοιχεία του e-ΕΦΚΑ (που θα παρασχεθούν από την αρμόδια ΠΥΣΥ και την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών) .
- XV. Από την προσφορά του αναδόχου θα πρέπει να προκύπτει σαφώς ότι οι προς εκτέλεση εργασίες συμφωνούν πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές ΕΛΟΤ EN HD 384 και των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσης.
- XVI. Σε περίπτωση κατά την οποία:
- α. Δεν χρειαστεί να πραγματοποιηθεί έλεγχος σε κάποιο/α κτίριο/α για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. πάψει να στεγάσει υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει πιστοποιητικό ΥΔΕ σε ισχύ και με σημαντικό χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη κλπ),
- τότε οι πιστώσεις που παραμένουν αδιάθετες μπορούν να διατεθούν για την εκτέλεση ελέγχων σε άλλα κτίρια του e-ΕΦΚΑ (εντός της ίδιας περιοχής) τα οποία μπορεί εκ παραδρομής να μην συμπεριλήφθηκαν στους καταλόγους κτιρίων ή περιήλθαν στον e-ΕΦΚΑ μετά τη σύνταξη των παρόντων προδιαγραφών.
- XVII. Ο e-ΕΦΚΑ διατηρεί το δικαίωμα για κάποιο κτήριο είτε να το αφαιρέσει από το

αντικείμενο του διαγωνισμού εάν τελικά δεν απαιτηθεί ή να μην προχωρήσει στις προτεινόμενες εργασίες για την άρση των αποκλίσεων και να μην εκδοθεί το σχετικό πιστοποιητικό, ιδιαίτερα για τα κτήρια που είναι κενά.

- XVIII. Η αμοιβή έχει προϋπολογιστεί ανά κτήριο.
- XIX. Πίνακες μονοφασικοί με εγκατεστημένη ισχύ από 3,7 KVA και μικρότερη (γενική ασφάλεια ≤ 16 A) και τριφασικοί με εγκατεστημένη ισχύ 11 KVA και μικρότερη (γενικές ασφάλειες $\leq 3 \times 16$ A), όσον αφορά στις τεχνικές απαιτήσεις ελέγχου λαμβάνονται υπόψη.
- XX. Η πιστοποίηση των ηλεκτρολογικών πινάκων που περιγράφεται με την παρούσα εννοείται στο ισχύον τελευταίο πρότυπο βάσει νομοθεσίας, στην περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή αναθεώρηση στη νομοθεσία και στο πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384.

13. ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

Ο ανάδοχος τηρεί ημερολόγιο για την καταγραφή των εργασιών

14. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η αμοιβή του αναδόχου θα καταβάλλεται κατόπιν της ολοκλήρωσης των σχετικών εργασιών που θα πιστοποιούνται από την επιτροπή παραλαβής και παρακολούθησης.

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί από το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης της Π.Υ.Σ.Υ Ηπείρου & Κέρκυρας του ε- Ε.Φ.Κ.Α. άπαξ, στο 100% του τιμήματος, μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής.

Ο Ανάδοχος θα εκδώσει τιμολόγιο, σύμφωνα με την προσφορά του και θα το παραδώσει στην αρμόδια Τοπική Διεύθυνση η οποία μαζί με το πρωτόκολλο οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής θα τα αποστείλει στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης της Π.Υ.Σ.Υ Ηπείρου & Κέρκυρας (Μετσόβου 5 – Τ.Κ. 45221 – Ιωάννινα).

Κάθε παραστατικό (Δ.Α., τιμολόγιο κτλ) θα εκδίδεται στα παρακάτω στοιχεία και θα αναφέρει τη διεύθυνση της υπηρεσιακής μονάδας για λογαριασμό της οποίας παραδόθηκαν/παρασχέθηκαν οι ανατεθείσες, με την παρούσα, προμήθειες/υπηρεσίες/εργασίες.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ε-Ε.Φ.Κ.Α. – Π.Υ.Σ.Υ Ηπείρου και Κέρκυρας

(για την **π.χ.** Τοπική Διεύθυνση Κέρκυρας – 9η παρ. Ι. Θεοτόκη - Τ.Κ.: 49100, Πρέβεζα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - Ν.Π.Δ.Δ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΕΤΣΟΒΟΥ 5, Τ.Κ. 45221, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Α.Φ.Μ.: 997072577

Δ.Ο.Υ.: Δ' ΑΘΗΝΩΝ

Κάθε παραστατικό (τιμολόγιο ή δελτίο αποστολής) θα πρέπει να φέρει τα πλήρη στοιχεία του φορέα και της αρμόδιας για την παραλαβή των υπηρεσιών/εργασιών/ειδών δομής, τα στοιχεία της σχετικής Απόφασης Ανάθεσης, την υπογραφή του αρμοδίου εκ μέρους του αναδόχου για την παροχή/παράδοση, του αρμοδίου για την παραλαβή καθώς και την ημερομηνία παροχής/παράδοσης και παραλαβής.

Για την πληρωμή του ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει προσκομίσει όλα τα νόμιμα παραστατικά και δικαιολογητικά που προβλέπονται από το άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά τη σύνταξη των πρωτοκόλλων οριστικής και ποιοτικής παραλαβής και την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 του ν.4412/16, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Σε περίπτωση ελέγχων χωρίς να υπάρχουν αποκλίσεις, ο ανάδοχος με την κατάθεση των δικαιολογητικών στο ΔΕΔΔΗΕ για ένα κτήριο, δικαιούται το 100% της πληρωμής των πινάκων που πιστοποιήθηκαν για το κτήριο αυτό.

Σε περίπτωση ελέγχων με αποκλίσεις, ο ανάδοχος με την παράδοση του στοιχείων του πρώτου ελέγχου και των τευχών που περιγράφουν τις εργασίες για την άρση των αποκλίσεων (αναλυτική τεχνική περιγραφή, αναλυτικό τιμολόγιο, προϋπολογισμός) δικαιούται το 75% της πληρωμής των πινάκων που πιστοποιήθηκαν για το κτήριο αυτό. Το υπόλοιπο 25% θα πληρωθεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών άρσης των αποκλίσεων (όπως περιγράφεται σε προηγούμενο άρθρο), της διενέργειας όσων επανελέγχων απαιτηθούν από τον ανάδοχο και την κατάθεση των δικαιολογητικών στο ΔΕΔΔΗΕ από τον ανάδοχο για το κτήριο αυτό.

Σημειώνεται ότι κατά την σύνταξη του πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή θα αναγράφεται ρητά ότι ο έλεγχος περιέχει αποκλίσεις και ότι ο ανάδοχος δύναται να πληρωθεί το 75% της πληρωμής των πινάκων που πιστοποιήθηκαν.

Στο ποσό του προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνονται όλοι οι φόροι και οι προβλεπόμενες κρατήσεις. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και

παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης,

15. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 326112/02-07-2023 έγγραφο του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ με θέμα: **"Διαβίβαση προδιαγραφών και στοιχείων για την πιστοποίηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των ιδιόκτητων κτηρίων του e-ΕΦΚΑ."** και τις συνοδευόμενες καταστάσεις έχει καταρτιστεί σε 5 ομάδες ανά Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) για την περιοχή αρμοδιότητας της ΠΥΣΥ Ηπείρου και Κέρκυρας, σύμφωνα και με το νέο οργανόγραμμα του e-ΕΦΚΑ (ΠΔ 8/2019), ήτοι:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ						
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤΗΡΙΩΝ [m2]	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ [ευρώ]	ΦΠΑ 24% [ευρώ]	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΦΠΑ [ευρώ]
1	ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	4.782,50	Έλεγχος των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτηρίων e-ΕΦΚΑ ανά κτήριο, ανεξαρτήτου κατηγορίας και αριθμού ηλεκτρολογικών παροχών, αριθμού ενεργών και ανενεργών ηλεκτρικών γραμμών, παλαιότητας χρήσης και υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και έκδοση επικαιροποιημένων ΥΔΕ, έκθεση παράδοσης και πρωτόκολλα ελέγχου από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη, σχέδια και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τις τεχνικές απαιτήσεις και την μεθοδολογία του προτύπου που είναι σε ισχύ (ΕΛΟΤ EN HD 384) και σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή – προδιαγραφές, περιλαμβάνεται τεχνική έκθεση με τα διορθωτικά μέτρα (εάν ο έλεγχος είναι αρνητικός) και ο επανέλεγχος, και τελικά η κατάθεση των ΥΔΕ στον ΔΕΔΔΗΕ	3.720,00	892,8	4.612,80
2	ΠΕ ΑΡΤΑΣ	249,10		194,00	46,56	240,56
3	ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	2.990,00		2.326,00	558,24	2.884,24
4	ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	2.946,32		2.291,00	549,84	2.840,84
5	ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	4.131,43		3.213,00	771,12	3.984,12
	ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ			11.744,00	2.818,56	14.562,56

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στοιχεία Επιχείρησης

.....
.....
.....
.....

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				
ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟ ΓΙΣΜΟΥ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ ΝΟ ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ευρώ]	ΦΠΑ 24% [ευρώ]	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ [ευρώ]
	ΣΥΝΟΛΟ			

- Η προσφορά ισχύει για ενενήντα εργάσιμες ημέρες από την κατάθεσή της.
- Η συμμετοχή στην διαδικασία αυτομάτως συνεπάγεται την αποδοχή των ανωτέρω και των όσων αναγράφονται στην Πρόσκληση που συνοδεύει το email για την υποβολή προσφοράς.

Ημερομηνία.....

Ο/Η Προσφέρων/ουσα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΤΗΡΙΩΝ – ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΟΜΑΔΑ (Α/Α)	Περιγραφή Υπηρεσίας	Αξία σε € συμπεριλαμ βανομένου ΦΠΑ	Χρονική περίοδος	Αντισυμβαλλόμενος
Ομάδα1: ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ				
Κτήριο 1	Τοπική Διεύθυνση Α΄ Ιωαννίνων e- ΕΦΚΑ (Π. Μελά 34 – ΤΚ 45444- ΙΩΑΝΝΙΝΑ- τηλ. 2651059620 &2651059621)	4.612,80	2 ΜΗΝΕΣ	
Κτήριο 2	ΠΥΣΥ Ηπείρου και Κέρκυρας e- ΕΦΚΑ (Μετσόβου 5 – ΤΚ 45221- ΙΩΑΝΝΙΝΑ τηλ. 2651034984)		2 ΜΗΝΕΣ	
Ομάδα 2: ΠΕ ΑΡΤΑΣ				
Κτήριο 1	Τοπική Διεύθυνση Άρτας e- ΕΦΚΑ (Στρ. Κατσιμήτρου 34 -ΤΚ 47132 - ΑΡΤΑ τηλ. 2681081700)	240,56	2 ΜΗΝΕΣ	
Ομάδα 3: ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ				
Κτήριο 1	Τοπική Διεύθυνση Θεσπρωτίας e- ΕΦΚΑ (Δημοκρατίας 1, ΛΑΔΟΧΩΡΙ -ΤΚ 46100 - Τηλ. 2665027367)	2.884,24	2 ΜΗΝΕΣ	
Ομάδα 4: ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ				
Κτήριο 1	Τοπική Διεύθυνση Πρέβεζας e- ΕΦΚΑ (Σελεύκειας 9, -ΤΚ 48100, Πρέβεζα -τηλ. 2682047117)	2.840,84	2 ΜΗΝΕΣ	
Κτήριο 2	Τοπική Διεύθυνση Πρέβεζας e- ΕΦΚΑ (Θ.Πάρολα 5 -ΤΚ 48100.		2 ΜΗΝΕΣ	

	Πρέβεζα -τηλ. 2682047117)			
Ομάδα 5: ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ				
Κτήριο 1	Τοπική Διεύθυνση Κέρκυρας e- ΕΦΚΑ (9η Πάροδος Ι. Θεοτόκη -ΤΚ 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ – τηλ. 2661039646)	3.984,12	2 ΜΗΝΕΣ	
Κτήριο 2	Γ' Τμήμα Ελέγχου Ασφάλισης Αποκεντρωμένο Τμήμα με έδρα την Κέρκυρα (Γρ. Μαρασλή 36 -ΤΚ 49100, ΚΕΡΚΥΡΑ- τηλ. 2661039222)		2 ΜΗΝΕΣ	
	ΣΥΝΟΛΟ	14.562,56		

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ*

από το 2016 έως την ημέρα υποβολής προσφορών, με αντικείμενο συναφές της παρούσας συνολικού προϋπολογισμού αθροιστικά ίσου ή ανώτερου του 50% του προϋπολογισμού των ομάδων για τις οποίες θα υποβάλλει προσφορά, με αναφορά στη συμβατική αξία (τα ποσά προ ΦΠΑ), τη χρονική περίοδο παροχής των υπηρεσιών (χρόνος έναρξης - χρόνος ολοκλήρωσης) και τον αντισυμβαλλόμενο δημόσιο ή/και ιδιωτικό φορέα κάθε σύμβασης, ενδεικτικά:

A/A	Περιγραφή Υπηρεσίας	Αξία	Χρονική περίοδος	Αντισυμβαλλόμενος

Ημερομηνία

Υπογραφή / σφραγίδα

*Ο κατάλογος θα συνοδεύεται: (α) εάν ο αντισυμβαλλόμενος είναι δημόσια αρχή, από πιστοποιητικά (βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, πρωτόκολλα παραλαβής κλπ) που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή, (β) εάν ο αντισυμβαλλόμενος είναι ιδιωτικός φορέας από τα αντίστοιχα παραστατικά (τιμολόγια, δελτία παροχής υπηρεσιών, δελτία αποστολής κλπ) και εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών, από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986.